46027152

BEL GROUP BVBA - www.belgroup.be
0496/123.203 – 0473/81.84.84 – 0495/93.35.09

Rotselaarspad 2A, 3220 Holsbeek
BTW: BE0506.938.331
RPR Leuven
ING: BE86 3631 5292 1550
CBC: BE63 7320 3469 2608

Erkend stookolietechnicus en mazoutexpert: Frank Scherens
Erkenningsnummer: SV07801
OVAM registratienummer: 128781

CONFORMITEITSATTEST
VOOR HET NEUTRALISEREN VAN EEN MAZOUTTANK

Opdrachtgever: **Longin Service NV**

Datum uitvoering: 22 / 10 / 2021

Uitvoeringsadres: KEMPENLAAN 2, 3010 HERENT

SPECIFICATIES VAN DE MAZOUTTANK

◉ Ondergrondse mazouttank ○ Bovengrondse mazouttank ○ Bovengrondse keldertank

○ Inhoud in liters: 25000

Conform de wettelijke bepalingen voor het definitief buiten gebruik stellen van een mazouttank heeft Bel Group Bvba onder toezicht van SV07801 de mazouttank gelegen op voormeld uitvoeringsadres en volgens voormelde specificaties ~~correct geopend voor een optimale reiniging, volledig geledigd en vervolgens met biologisch afbreekbare producten gereinigd waarna het residu (restafval en afvalwater) wordt afgevoerd naar een erkende verwerkingsinstallatie~~. Vervolgens is de mazouttank volledig opgevuld met een niet-milieubelastend schuim. Dit product is een toepassing zoals voorgeschreven in de Vlarem II wetgeving onder artikel 6.5.5 en artikel 5.17.2.§3. Alle nodige maatregelen werden genomen om milieuverontreiniging te voorkomen.

De mazouttank is geledigd en gereinigd door Longin Service NV en opgevuld door Bel Group Bv.

Voor Bel Group bvba
Zaakvoerder
Frank Scherens
handtekening