TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW BTV Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

Gehaald

O. ref.: _____

U. ref. _____ VERSLAG NR.: 334/130221/04

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 3010 Kessel lo
Wijnlaat 12

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: _____

Adres: _____

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____

Ref.: _____ Teller nr. te vernoemen

Index: _____

Datum van het onderzoek: 22/02/2013 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controlebezoek~~ volgens:

(AREI art. 270) ~~(AREI art. 271) (AREI art.276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr.~~ DNB)

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig~~ - Verzwaring - ~~verkoop wooneenheid~~: Type der lokalen: LSHH2

Begin werken: Fundering ~~vóór-na~~ 1.10.81 - Elektrische installatie ~~vóór~~-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86 _____

Aansluiting: Spanning 230 mono / 3x230 V Bescherming van de aansluiting mosch 40 A

edingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type Dif 40/0,3A

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - ~~horizontale geleider~~ Schema: TT _____

Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 25 ; RA: 22 Ohm; RI tot ≥0,5 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: _____

Zie Bijlage

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso _____

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF ~~NOTA'S~~: Ja

Nota's:

Dit verslag is geldig voor verwarming

230 mono -> 3x220V

~~Stopcontact~~

Stopcontact badkamer is verwijderd

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdeler

naam:

handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 22/02/2038 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: nr. + naam + handtekening 334 Mocarte Peeters

De directeur,

FORM. 382-06/2009

BELAC 115-INSP