

Firma (ook invullen indien zelfstandige)	Technicus
naam: DEGROS DANIEL BVBA	voornaam en achternaam:
straat en nummer: Slagmolenstraat 49	Pieter Wynants
postnummer en gemeente: 3800,Sint-Truiden	erkeningsnummer:
tel: 011685620	GV GV10023 / TV
e-mail: info@degros.be	Datum onderhoud: 29-09-2026
ondernemingsnummer: BE0429284386	Arbeidsduur: van 13:15 tot 14:18



Klant	(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)
voornaam en achternaam: Schevenels	Naam stooktoestel : sint-gangulfusplein 20 bus201
straat en nummer: Sint-Gangulfusplein 20 - 201	straat en nummer: Sint-Gangulfusplein 20 - 201
postnummer en gemeente: 3800;Sint-truiden	postnummer en gemeente: 3800;Sint-Truiden
tel: 0476779165	tel:
e-mail: schevenelsgeert74@gmail.com	e-mail:

Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Centraal*:	☐ aangesloten als type B (open)	☒ aangesloten als type C 53 (gesloten)	*indeling volgens NBN CR 1749
☒ Gasvormige brandstof:	☒ aardgas	☐ LPG	☐ andere, namelijk:
	☐ niet-premix (GI)	☒ premix (GI)	☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)
☐ Vloeibare brandstof			
☐ Vaste brandstof:	☐ houtpellets	☐ houtblokken	☐ andere, namelijk:

Toestel	Brander (enkel CV)
merk: Buderus	merk:
type: gc7000iw	type:
bouwjaar: 2018	bouwjaar:
fabricatienummer: 82908600713657736901115	fabricatienummer:
nominaal vermogen (kW): 30	debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):

Goede staat van werking	eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmeting **					OK	Niet OK
Keteltemperatuur	°C	1,2	40	40					45	
sproeier: merk en type		1								
sproeier: debiet		1								
sproeier: hoek	graden	1								
Pompdruk	bar	1								
gasdruk Teller	mbar	2	23	23					23	
Gasblok	mbar	2	19	22					19	
Branderbed	mbar	2								
rookindex	Bacharach	1								☐
zuurstof (O ₂)	%	1, 2	3.9	5.1					4	☐
koolstofdioxide (CO ₂)	%	1, 2	9.7	9.0					9.6	
koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1, 2	62.0	17.0					84.9	☒
rookgastemperatuur (t _g)	°C	1, 2	48.4	40.8					51	
temperatuur verbrandingslucht (t _a)	°C	1, 2	25.5	25.5					25.6	
nettotemperatuur (t _g - t _a)	°C	1, 2	22.9	15.3					25.4	
verbrandingsrendement (bovenwaarde; H _s)	%	1, 2	89	89.3					88.9	
verbrandingsrendement (onderwaarde; H _i)	%	1, 2	98.9	99.2					98.7	☒
Stikstofoxide (NO _x) O ₂ -referentie (%): 3	mg/m³									☐
Serienummer Testo		1, 2	64363156	64363156					64363156	
datum		1, 2	29/09/2026	29/09/2026					29/09/2026	
tijd		1, 2	13:44:17	14:15:07					14:14:06	
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1		☐ OK					☐ Niet OK	
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1, 2		☐ OK					☐ Niet OK	
zelden hinderlijke en milieuvcontreinigende rook		3		☐ OK					☐ Niet OK	
Veilige staat van werking										
druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)	0.4 Pa	1, 2, 3		☐ OK					☐ Niet OK	
verluchting en ventilatie stooklokaal		1, 2, 3		☒ OK					☐ Niet OK	
dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1, 2		☒ OK					☐ Niet OK	
dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2		☒ OK					☐ Niet OK	

* Geef het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten

** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn

Eindbeoordeling	Het stooktoestel werkt	Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór	29/09/2028
☒ goed	☒ veilig		
☐ Niet goed	☐ niet veilig		

Gebreken en maatregelen


Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt:

Andere opmerkingen:

(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vaste brandstof))	(handtekening klant)
--	-----------------------------

☐ Klant is niet aanwezig ☐ Klant wil niet tekenen

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Het keuringsrapport moet bij het toestel bewaard worden zolang dat ongewijzigd in gebruik is. Het reinigings- en verbrandingsattest van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be. Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving (www.omgevingvlaanderen.be/privacy).

REINIGINGSATTEST		☒ onderhoud centraal stooktoestel	volgnummer attest: 102472	
Firma (ook invullen indien zelfstandige)		Technicus		
naam: DEGROS DANIEL BVBA straat en nummer: Slagmolenstraat 49 postnummer en gemeente: 3800,Sint-Truiden tel: 011685620 e-mail: info@degros.be ondernemingsnummer: BE0429284386		voornaam en achternaam: Pieter Wynants ☒ erkend technicus: GV GV10023 / TV ☒ Schoorsteenveger		
		Datum reiniging: 29-09-2026 Arbeidsduur: van 13:15 tot 14:18		
Klant		(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)		
voornaam en achternaam: Schevenels straat en nummer: Sint-Gangulfusplein 20 - 201 postnummer en gemeente: 3800;Sint-truiden tel: 0476779165 e-mail: schevenelsgeert74@gmail.com		Naam stooktoestel : sint-gangulfusplein 20 bus201 straat en nummer: Sint-Gangulfusplein 20 - 201 postnummer en gemeente: 3800;Sint-Truiden tel: e-mail:		
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)				
☒ Centraal*: ☐ aangesloten als type B (open) ☒ aangesloten als type C 53 (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749 ☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk: ☐ niet-premix (GI) ☒ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII) ☐ Vloeibare brandstof ☐ Vaste brandstof: ☐ houtpellets ☐ houtblokke ☐ andere, namelijk:				
Toestel		Brander (enkel CV)		
merk: Buderus type: gc7000iw bouwjaar: 2018 fabricatienummer: 82908600713657736901115 nominaal vermogen (kW): 30		merk: type: bouwjaar: fabricatienummer: debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):		
Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)				
☐ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☒ nazicht van de goede werking ☐ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder				
Reiniging van het stooktoestel				
Alle toestellen: ☐ andere, namelijk: ☒ controle van de verluchting van het stooklokaal ☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid Gasvormige brandstof: (erkend technicus) ☒ ontstopping ☒ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII) ☒ reiniging van de ventilator en de brander Vloeibare brandstof: (erkend technicus) ☐ reiniging van de filters ☐ reiniging van de ketel ☐ reiniging van de brander Vaste brandstof: (geschoold vakman) ☐ nazicht algemene staat ☐ reiniging inwendige delen warmtebron				
Gebreken en maatregelen				
Gebreken die niet door de reinigingsbeurt kunnen worden weggewerkt:				
Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken:				
Andere opmerkingen:				
De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór <u>29/09/2028</u> De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór <u>29/09/2028</u>				
 (handtekening erkende technicus (gas of stookolie) / geschoold vakman (vaste brandstof))		 voor kennisname (handtekening klant) ☐ Klant is niet aanwezig ☐ Klant wil niet tekenen		

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Het keuringsrapport moet bij het toestel bewaard worden zolang dat ongewijzigd in gebruik is. Het reinigings- en verbrandingsattest van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be. Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving (www.omgevingvlaanderen.be/privacy).