

VERBRANDINGSATTEST		☒ onderhoud	☐ keuring voor eerste ingebruikname	volgnummer attest: 20260918131258-39737			
Firma (ook invullen indien zelfstandige) naam: De Wolf Nico bvba straat en nummer: Boesberg 5 postnr en gemeente: 3040 Sint-Agatha-Rode tel: 016/89.35.47 e-mail: Info@nicodewolf.be ondernemingsnummer: BE0806485615		TECHNICUS voornaam en achternaam: Nick Van Nieuwenhove erkenningnummer: TV43042 Datum onderhoud: 18/09/2026 Arbeidsduur van: 13:12 tot 14:01					
Klant voornaam en achternaam: XXXXXXXXXX straat en nummer: Neerpoortenstraat 4 postnr en gemeente: 3040 Ottenburg tel: XXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXX		(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant) voornaam en achternaam: XXXXXXXXXX straat en nummer: Neerpoortenstraat 4 postnr en gemeente: 3040 Ottenburg tel: XXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXX					
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)							
☒ Centraal*: ☒ aangesloten als type B B13 (open) ☐ aangesloten als type C (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749 ☐ Gasvormige brandstof ☐ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk: ☐ niet premix (GI) ☐ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII) ☒ Vloeibare brandstof ☐ Vaste brandstof ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:							
Toestel merk: Wolf type: F/CNK/U-20 bouwjaar: 2015 fabricatienummer: 089019831345369967 nominaal vermogen (kW): 20		Brander (enkel CV) merk: Weishaupt type: WL5/1-B bouwjaar: 2015 fabricatienummer: 4032327815 debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 40					
Goede staat van werking (3) De afdruk(ken) van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest worden bevestigd. (4) Metingen via gesloten protocol van InstaCert opgemeten. Afdruk is niet nodig.		eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmetingen ** ☐ Laaglast ☒ Hooglast	OK	Niet OK
keteltemperatuur		°C	1, 2				
sproeier: merk en type			1			Steinen	
sproeier: debiet			1			0.55	
sproeier: hoek		graden	1			60°ST	
pompdruk		bar	1			13	
gasdruk teller		mbar	2				
gasdruk gasblok		mbar	2				
gasdruk branderbed		mbar	2				
rookindex		Bacharach	1			1	☒
zuurstof (O2)		%	1, 2			4.1	☐
koolstofdioxide (CO2)		%	1, 2			12.23	☐
koolstofmonoxide (CO)		mg/kWh	1, 2			44	☒
rookgastemperatuur (tg)		°C	1, 2			183.2	
omgevingstemperatuur (ta)		°C	1, 2			21	
nettotemperatuur (tg - ta)		°C	1, 2			162.2	☐
rookgasrendement (bovenwaarde)		%	1, 2			86.4	
rookgasrendement (onderwaarde)		%	1, 2			92.3	☒
serienummer			1, 2			(3)	
datum			1, 2				
tijd			1, 2				
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling			1	☒ OK		☐ Niet OK	
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als			1, 2	☒ OK		☐ Niet OK	
zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook			3	☐ OK		☐ Niet OK	
Veilige staat van werking							
druk rookgasafvoerkanaal		-1 Pa	1, 2, 3	☒ OK		☐ Niet OK	
verluchting en ventilatie stooklokaal			1, 2, 3	☒ OK		☐ Niet OK	
dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)			1, 2	☐ OK		☐ Niet OK	
dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)			2	☐ OK		☐ Niet OK	
* Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten worden ** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn							
Eindbeoordeling Het toestel werkt ☒ goed ☒ veilig ☐ niet goed ☐ niet veilig		Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór				18/09/2027	
Gebreken en maatregelen							
Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt:							
Andere opmerkingen:							

REINIGINGSATTEST		☒ onderhoud centraal stooktoestel	volgnummer attest: 20260918131258-39737
Firma (ook invullen indien zelfstandige)		TECHNICUS	
naam: De Wolf Nico bvba straat en nummer: Boesberg 5 postnr en gemeente: 3040 Sint-Agatha-Rode tel: 016/89.35.47 fax: e-mail: Info@nicodewolf.be ondernemingsnummer: BE0806485615		voornaam en achternaam: Nick Van Nieuwenhove ☒ erkenningsnummer: TV43042 ☐ schoorsteenveger Datum onderhoud: 18/09/2026 Arbeidsduur van: 13:12 tot 14:01	
Klant		(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)	
voornaam en achternaam: XXXXXXXXXX straat en nummer: Neerpoortenstraat 4 postnr en gemeente: 3040 Ottenburg tel: XXXXXXXXXX fax: e-mail: XXXXXXXXXX		voornaam en achternaam: XXXXXXXXXX straat en nummer: Neerpoortenstraat 4 postnr en gemeente: 3040 Ottenburg tel: XXXXXXXXXX fax: e-mail: XXXXXXXXXX	
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)			
☒ Centraal*: ☒ aangesloten als type B B13 (open) ☐ aangesloten als type C (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749			
☐ Gasvormige brandstof: ☐ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk:			
☐ niet premix (GI) ☐ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)			
☒ Vloeibare brandstof			
☐ Vaste brandstof ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:			
Toestel		Brander (enkel CV)	
merk: Wolf type: F/CNK/U-20 bouwjaar: 2015 fabricatienummer: 089019831345369967 nominaal vermogen (kW): 20		merk: Weishaupt type: WL5/1-B bouwjaar: 2015 fabricatienummer: 4032327815 debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 40	
Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)			
☒ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☒ nazicht van de goede werking ☒ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder			
Reiniging van het stooktoestel			
Alle toestellen:		☐ andere, namelijk: ☒ controle van de verluchting van het stooklokaal ☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid	
Gasvormige brandstof: (erkend technicus)		☐ ontstopping ☐ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII) ☐ reiniging van de ventilator en de brander	
Vloeibare brandstof: (erkend technicus)		☒ reiniging van de filters ☒ reiniging van de ketel ☒ reiniging van de brander	
Vaste brandstof: (geschoold vakman)		☐ nazicht algemene staat ☐ reiniging inwendige delen warmtebron	

Gebreken en maatregelen	
Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: Andere opmerkingen: 	
De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór	
18/09/2027	
De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór	
18/09/2027	

 (handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vast brandstof))	voor kennisname  (handtekening klant)
---	--