**TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN**

VZW BTV Controleorganisme erkend door het ministerie


BTV ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

BTV BRUSSEL
Ruisbroeksesteenweg 75
1190 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08


VL.BR.

O. ref.: 417/140919/01

U. ref. VERSLAG NR.:

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

ADRES INSTALLATIE: Lauwsestraat 8
3051 Sint-Joris-Weert
EIGENAAR: Bonhomme Mia
Adres: Idem
OPDRACHTGEVER: Idem
Adres: Idem
INSTALLATEUR:
Adres:
BTW of IK: 591-0059584-31

EAN:
Ref.: Teller nr. 5699845
Index:

Datum van het onderzoek: 19/09/2014 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek / ~~controlebezoek~~ volgens:
(AREI art. 270) ~~(AREI art. 271)~~ ~~(AREI art.276)~~ ~~(AREI art. 276bis)~~ ~~(ARAB art. 262)~~ ~~(K.B.4.12.2012)~~ ~~(T.R. art. 231)~~ ~~(Voorschr. DNB)~~
Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwaring~~ - ~~Verkoop woongenheid~~: Type der lokalen: Woning
Begin werken: Fundering ~~voor/na~~ 1.10.81 - Elektrische installatie ~~voor~~/na 1.10.81 - ~~1.1.83~~ AREI art.86
Aansluiting: Spanning 3x230 V Bescherming van de aansluiting 40 A
Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm² Alg. schakelaar: type Diff 40A 300mA
Type van de aardelektrode: ~~lus~~ ~~baren~~ - pennen - ~~horizontale geleider~~ Schema: TT
Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 18 ; RA: 8 Ohm; RI tot >2 MOhm
Uitwendige invloedsfactoren:
BESCHRIJVING: Zie schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso
VASTGESTELDE INBREUKEN ~~EN/OF NOTA'S~~: Geen

Nota's: Tellernr is die van de bestaande oude teller, er werd een nieuwe teller (dag-nacht teller) aangevraagd.

| PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK |
|---|
| gezien op |
| de aangestelde van de stroomverdeler |
| naam: |
| handtekening: |

**PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.**

BESLUIT
1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 19/09/2039 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
4. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op

DE AGENT-ONDERZOEKER: nr. + naam + handtekening: 417 B. Bolle

De directeur,

BELAC 115-INSP